



Národný bezpečnostný úrad podľa § 54 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe záverečného protokolu č. ZP – 0634 - verzia 1 vydáva

**CERTIFIKÁT
TYPU**

mechanického zábranného prostriedku
číslo: **T 11-3/2024**

Výrobok: **Bezpečnostné dvere SECUM**

Typ: **SECUM EURO**

Varianty: **-**

Držiteľ certifikátu: **SECUM Doors s.r.o.**

Sídlo: **Vlkova 454/14, Žižkov, 130 00 Praha, Česká republika**

Identifikačné číslo: **07523033**

Výrobca: **SECUM Doors s.r.o.**

Sídlo: **Settelment Medenychi, Drohobychskaya 11, Lviv region, 82160 Ukraine**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje spôsobilosť mechanického zábranného prostriedku chrániť utajované skutočnosti podľa bodu 2.1.3. písmeno c) bezpečnostného štandardu.^{*)}

Typové zaradenie a bodové ohodnotenie mechanického zábranného prostriedku po splnení podmienok bodu 2.1.3. písmeno c) bezpečnostného štandardu:^{*)}

Typ 2

SS₃ = 2 body

Stupeň utajenia: Dôverné

Podmienky a pravidlá používania

Krídlo dverí musí byť vybavené uvedenými zámkami dvier. Zámok musí byť ovládaný cylindrickou vložkou s bezpečnostnou triedou min. 4/C podľa normy EN 1303.

Použitie zadlabovacie zámky dvier:

1. Kale 252 R – spodný zámok
2. DAF 571-60-R3M – spodný zámok
3. Kale 257 R – vrchný zámok
4. DAF 572-60-3M – vrchný zámok

Mechanický zábranný prostriedok spĺňa triedu odolnosti proti vlámaniu 2 podľa normy STN EN 1627:2011 a môže byť použitý na ochranu utajovaných skutočností iba v súlade s platnou legislatívou.

Dátum vydania certifikátu: **14. marca 2024**

Platnosť certifikátu do: **13. marca 2031**

JUDr. Roman Konečný
riaditeľ

^{*)} Príloha vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektivej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.